

Hochlastzeitfenster 2025

Hochlastzeitfenster Herbst		
Grundlage (Herbst 2023)		
Mittelspannung:	kein HLZF	
Umspg. (Msp/Nsp):	kein HLZF	
Niederspannung:	kein HLZF	
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hochlastzeitfenster Winter		
Grundlage (Winter 2023/2024)		
Mittelspannung:	08:15-11:15 Uhr* 18:00-19:00 Uhr*	
Umspg. (Msp/Nsp):	16:45 - 20:15*	
Niederspannung:	11:45 - 14:45 Uhr* 17:00 - 20:00 Uhr*	
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hochlastzeitfenster Frühling		
Grundlage (Frühling 2024)		
Mittelspannung:	kein HLZF	
Umspg. (Msp/Nsp):	kein HLZF	
Niederspannung:	kein HLZF	
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hochlastzeitfenster Sommer		
Grundlage (Sommer 2024)		
Mittelspannung:	kein HLZF	
Umspg. (Msp/Nsp):	kein HLZF	
Niederspannung:	kein HLZF	
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

* Es ist jeweils der Beginn der Viertelstunde angegeben